

Зміни та доповнення до додатка 9.1  
«Правил приймання стічних вод у  
систему міської каналізації  
м. Новомосковська»

**Граничні нормативні показники якості (ГН) стічних вод  
Підприємств, які приймаються на очисні споруди каналізації  
м. Новомосковська**

№ п/п	Показники якості стічних вод	Допустимі величини ГН (не більше)
1.	Температура, °С	30
2.	pH водневий показник	6,5-8,5
3.	БСК, г/м <sup>3</sup>	140
4.	ХПК>БСК <sub>5</sub>	350
5.	Завислі та спливаючі речовини, г/м <sup>3</sup>	200
6.	Азот амонійний, г/м <sup>3</sup>	30
7.	Нафтопродукти, г/м <sup>3</sup>	3,0
8.	Жири рослинні і тваринні, г/м <sup>3</sup>	20
9.	Сухий залишок, г/м <sup>3</sup>	700
10.	Фосфати, г/м <sup>3</sup>	8
11.	СПАР, г/м <sup>3</sup>	10,0
12.	Хлориди, г/м <sup>3</sup>	200
13.	Сульфати, г/м <sup>3</sup>	150
14.	Залізо (загальне), г/м <sup>3</sup>	2
15.	Хром, г/м <sup>3</sup>	0,5
16.	Мідь, г/м <sup>3</sup>	0,03
17.	Свинець, г/м <sup>3</sup>	0,05
18.	Цинк, г/м <sup>3</sup>	0,05
19.	Марганець, г/м <sup>3</sup>	0,1
20.	Кислоти, горючі, суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази	не допускається
21.	Концентровані маточні та кубові розчини	не допускається
22.	Будівельне, промислове, побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини	не допускається
23.	Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення	не допускається

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ

Керуючий справами виконкому

*І. М. Марченко*  
Для документів

І. М. Марченко